

PREMESSA ALLA RELAZIONE TECNICA

Nel corso di specifici incontri tra lo studio Amuse e lo Studio Architetti Mar srl, sono stati concordati e definiti gli aspetti di integrazione tra il progetto definitivo architettonico e il progetto di allestimento, in modo tale da permettere l'elaborazione dei disegni tecnici definitivi relativi al progetto architettonico e la redazione del capitolato definitivo.

Negli incontri è stato visionato in dettaglio il percorso espositivo delle sezioni di mineralogia e paleontologia PT e P1 per una verifica sulle necessità tecniche degli elementi di allestimento e dei sistemi espositivi. Il confronto tra progetto di allestimento e progetto architettonico si è sviluppato anche sulla base delle indicazioni fornite dallo studio Amuse nella relazione tecnica del progetto preliminare e le indicazioni fornite dallo Studio Architetti Mar.

Ambiti di competenza delle opere:

Nel corso delle riunioni sono stati individuati gli ambiti di competenza delle opere conteggiate nel progetto preliminare di allestimento, in particolare:

- Sistemi di illuminazione generale

Si è valutato di attribuire la competenza dei sistemi di illuminazione generale al progetto architettonico, di conseguenza la voce a questi relativa viene compresa nel capitolato generale delle opere architettoniche.

Si conferma la soluzione ipotizzata di binari a incasso nel controsoffitto e proiettori led.

- Sistemi di oscuramento

I sistemi di oscuramento delle sale espositive sono in generale di competenza del progetto di allestimento perchè a questo integrati e con funzione grafica-decorativa oltre che di riduzione dei livelli di illuminazione.

Sono invece di competenza del progetto architettonico le pellicole filtranti anti-ir/uv su tutte le superfici vetrate del museo.

- Parete perimetrale e rivestimento colonne (Sezione di Mineralogia PT-sala m03 e Sezione di Paleontologia-sala p05)

Il progetto architettonico definitivo prevede nella sala m03 controparete perimetrale in cartongesso.

Si concorderà in fase di progetto architettonico esecutivo la modalità di realizzazione della suddetta parete espositiva, in modo che siano rispettate le caratteristiche indicate nel progetto definitivo di allestimento come da disegno allegato (Allegato 00100_ADM).

Il progetto architettonico definitivo prevede nelle sale m03 e p05 rivestimento in cartongesso delle colonne.

Si concorderà in fase di progetto architettonico esecutivo la modalità di realizzazione del rivestimento, in modo che sia compatibile con la funzione espositiva (con teche a incasso, grafica, porzioni retroilluminate) prevista nel progetto di allestimento (Allegati 00100_ADM e 00100_AP.02).