

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Interruttore unipolare		Punto presa CEE17 2P+T 16A con interblocco da fusibili
	Rivelatore a raggi infrarosso		Punto presa CEE17 3P+T 32A con interblocco da fusibili
	Punto luce a parete		Punto presa CEE17 3P+N+T 16A con interblocco da fusibili
	Apparecchio illuminante ad incasso su controsoffitto con lampada led 6,6W, IP40, gradi di emissione 40°		Quadro elettrico
6,6W	Apparecchio illuminante ad incasso su controsoffitto con lampada led 6,6W, IP40, gradi di emissione 20°		Contatore Enel
55W	Apparecchio illuminante installato a sospensione con lampada led 55W, IP20	CTA	Punto alimentazione unita' trattamento aria
2x18W	Apparecchio illuminante stagno 2x18W		Punto alimentazione bollitore elettrico
2x58W	Apparecchio illuminante stagno 2x58W	P.CALORE	Punto alimentazione pompa di calore
	Apparecchio illuminante a plafone	TA	Termostato ambiente
6,5W	Apparecchio illuminante ad incasso nel cartongesso con lampada a led da 6.5W	CDZ. INT.	Punto alimentazione unità di condizionamento interna installata a soffitto
	Apparecchio illuminante a faretto	CDZ. INT.	Punto alimentazione unità di condizionamento interna
	Testata di alimentazione blindo luce	CDZ. EXT.	Punto alimentazione unità di condizionamento esterna
	Blindo luce	REG	Punto alimentazione sonda ambiente
	Indicazione di apparecchio alimentato da gruppo soccorritore luci di emergenza		Punto alimentazione pompa gemellare
24W	Apparecchio illuminante, 24W, IP65, doppio isolamento, alim. da gruppo soccorritore centralizzato, installata a soffitto		Punto alimentazione pompa
24W	Apparecchio illuminante, 24W, IP65, doppio isolamento, alim. da gruppo soccorritore centralizzato, installata a parete		Barriera tagliafiamma
	Apparecchio di indicazione uscita di sicurezza leggibilità 32m monofacciale, IP40, doppio isolamento, installata a parete, alimentata da gruppo soccorritore centralizzato		Canale metallico esistente
3W	Apparecchio illuminante a faretto per illuminazione di emergenza con ottica asimmetrica, alimentato da gruppo soccorritore		Canale metallico dim. 300x75mm per distribuzione impianti elettrici
TR	Torretta quadra ad incasso nel pavimento		Canale metallico dim. 200x75mm per distribuzione impianti speciali
PB+UN	Punto presa 2P+T 10A tipo bipasso + punto presa 2P+T 10/16A tipo unel		Scatola di derivazione in PVC
UNEL	Punto presa 2P+T 10/16A tipo unel interbloccata con interruttore automatico magnetotermico IP55		Montante ascendente/ discendente
UNEL	Punto presa 2P+T 10/16A tipo Unel IP55		

KEY PLAN - SCALA INDICATIVA -

N.B.

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

AREA EDILIZIA E SICUREZZA

PADOVA - Riviera Tito Livio n. 6
tel. 049/8273274 / fax 049/8273269

MUSEO DELLA NATURA E DELL'UOMO PALAZZO CAVALLI

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

DATA luglio 2018

SCALA 1:100

TAVOLA **E.06**

OGGETTO

Pianta piano secondo impianti elettrici

PROGETTO

Università degli Studi di Padova
PROGETTO BO 2022

Università degli Studi di Padova
UFFICIO SVILUPPO EDILIZIO

Arch. Giovanna Mar
VIA CASTELLANA 60, 30174 VENEZIA - Zelarino
tel 041-984477 fax 041-984026
e mail: mar@studioarchitettimar.eu

01	2018	Studio di Fattibilità		GM	GM	GM
revisione n.	data:	descrizione:		redatto	verificato	approvato

nome file: 1169_196_TAVE-I_PROG_F01.pln

Stampato il 27/07/18