LEGENDA SIMBOLI

Tipo	Quadro elettrico di distribuzione o di zona
	Quadro elettrico bordo macchina
	Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1KV o FG7(O)R 0,6/1KV relativo ai circuiti sezione ordinaria
	Cavo resistente al fuoco tipo FTG10OM1 per collegamento pulsanti di sgancio di emergenza
	Cavo tipo FG7(O)M1 0,6/1KV relativo ai circuiti sezione continuità assoluta da UPS di zona-piano
	Cavo resistente al fuoco FTG10OM1 per circuiti luci di emergenza
	Linea media tensione tipo RG7H1R 12/ 20kV
PS0...	PS0.. - pulsante di sgancio
	Quadro elettrico o apparecchiatura varia oggetto di intervento LOTTO 3 e LOTTO 4

N.B.

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

AREA EDILIZIA E SICUREZZA

PADOVA - Riviera Tito Livio n. 6
tel. 049/8273274 / fax 049/8273269

MUSEO DELLA NATURA E DELL'UOMO PALAZZO CAVALLI

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

DATA luglio 2018

SCALA -

TAVOLA **E.01**

OGGETTO

Schema a blocchi della rete elettrica - stato di fatto

PROGETTO

Università degli Studi di Padova
PROGETTO BO 2022

Università degli Studi di Padova
UFFICIO SVILUPPO EDILIZIO

####
STUDIO ARCHITETTI MAR
VIA CASTELLANA 60, 30174 VENEZIA - Zelarino
tel 041-984477 *fax* 041-984026
e.mail: mar@studioarchitettimar.eu

revisione n.	data:	descrizione:	redatto	verificato	approvato
01	2018	Studio di Fattibilità	GM	GM	GM

nome file: 1169_196_TAVE-I_PROG_F01.pln

Stampato il 27/07/18